



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร ๐๒๖๒๘ ๕๒๔๐-๕๙ ต่อ ๒๒๒๐

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๗๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการใช้ไฟฟ้า(มิเตอร์ย่อย) และ ข้อมูลการใช้พลังงานส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง

ตามที่กรมฯได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไว้ ร้อยละ ๑๕ ของปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น

ในการนี้จึงขอรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนกลาง โดยสรุปข้อมูลจากการใช้ไฟฟ้าตามมิเตอร์ย่อย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ และ เพื่อให้ทุกสำนักฯ สามารถประเมินผล และวางแผนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสำนักฯได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๒๒๐ และ ๒๒๒๕ ท่านสามารถเปิดดูรายงานการใช้ไฟฟ้า (มิเตอร์ย่อย) รายเดือน ได้ที่ <http://Finance.cad.go.th> หัวข้อ มาตรการประหยัดพลังงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสมรภัท เกตุกฤษฏานนท์)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผลการใช้ไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2555 เทียบเป้าหมายตามแผนฯ ปี 55 ต้องลด 15.00%

ลำดับ ที่	หน่วยงาน			เลขมิเตอร์			จำนวนใช้ได้/ เดือน (บุคลากรใน สำนัก/กลุ่ม X72.02)	จำนวนใช้จริง (หน่วย)						
				สิ้น เม.ย. 55 (2 /05/55)	สิ้น พ.ค.55 (28 /05/55)	สิ้น มิ.ย.55 (29 /06/55)		พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค 55	ก.ย 55		
1	อาคาร 1		ตึกที่ทำการอธิบดี											
2	อาคาร 2	ชั้น 1	กลุ่มสารบรรณ,กลุ่มนิติการ,กลุ่มประสานราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	8360	10426	12893	2232.60	2066	2467					
3	อาคาร 2	ชั้น 1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	75455	76208	77007	0.00	0	0					
4	อาคาร 2	ชั้น 2	กลุ่มบริหารงานคลัง (รวมห้องประชุมฯ,รถส)	36940	37982	39648	1944.52	1042	1666					
5	อาคาร 2	ชั้น 2	ห้องประชุม 202	88703	89187	89853	0.00	0	0					
6		รอยต่ออาคาร 2 และอาคาร 4 ชั้น 2	ห้องพนักงานอัดสำเนา กลุ่มสารบรรณ	36046	36326	36562	216.06	280	236					
7	อาคาร 2	ชั้น 3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	6810	8513	10694	7562.05	1703	2181					
8	อาคาร 2	ชั้น 3	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	32809	35702	39246	1944.53	2893	3544					
9	อาคาร 2	ชั้น 4	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ	49576	52382	55592	4753.29	2806	3210					
10	อาคาร 2	ชั้น 4	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี	84112	84796	85795	1008.27	684	999					
11	อาคาร 3	ชั้น 1	ส่วนประชาสัมพันธ์ (รวมห้องสมุด)	75963	77724	79484	720.20	1761	1760					
12	อาคาร 3	ชั้น 2	ห้องผู้บริหารกรมฯ(ผู้เชี่ยวชาญ)	68340	69181	70074	432.12	841	893					
13	อาคาร 3	ชั้น 3	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี	83602	85680	88012	2664.72	2078	2332					
14	อาคาร 3	ชั้น 4	สำนักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ	43581	44885	46791	1296.35	1304	1906					
15	อาคาร 4	ชั้น 2	กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ห้องประชุม 402	91381	92526	93803	1368.37	1145	1277					
16	อาคาร 4	ชั้น 3	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	43766	51751	61127	2520.68	7985	9376					

ลำดับ ที่	หน่วยงาน			เลขมิเตอร์			จำนวนใช้ได้/ เดือน (บุคลากรใน สำนัก/กลุ่ม X72.02)	จำนวนใช้จริง (หน่วย)				
				สิ้น เม.ย .55 (2 /05/55)	สิ้น พ.ค.55 (28 /05/55)	สิ้น มิ.ย.55 (29 /06/55)		พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค 55	ก.ย 55
17	อาคาร 4	ชั้น 4	ห้องประชุมฝึกอบรม	80472	83007	86601	0.00	0	0			
18	อาคาร 4	ชั้น 1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	15721	15973	16189	360.10	252	216			
19	อาคาร 4	ชั้น 1	อาคารสถานที่และยานพาหนะ	36613	37097	37597	1296.35	484	500			
รวม							30320.21	27324.00	32563.00			

#### หมายเหตุ

1. จำนวนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้ต่อเดือน = จำนวนบุคลากรในแต่ละสำนัก/กลุ่ม X จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ได้โดยเฉลี่ย ต่อ บุคลากร 1 คน

2. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ได้โดยเฉลี่ย ต่อ บุคลากร 1 คน =  $\frac{\text{ปริมาณใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง ณ เดือนฐาน}}{\text{จำนวนบุคลากรทั้งหมดในส่วนกลาง}}$

ปริมาณที่ใช้ได้ต่อเดือน ณ เดือนฐาน	30,320.21	หน่วย (kWh)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ณ 31มี.ค 55 จากดัชนีการใช้จ่ายพลังงานใน <a href="http://www.e-report.energy.go.th">www.e-report.energy.go.th</a>	421	ราย
* บุคลากร 1 ราย ใช้ไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย	<u>72.02</u>	หน่วย (kWh)/เดือน



สถานะปกติ



สถานะใช้เกิน

3. ห้องประชุมต่าง ๆ ได้กำหนดจำนวนที่ใช้ไฟฟ้าได้ต่อเดือน เป็น ศูนย์ เนื่องจากเป็นการใช้งานร่วมกัน ดังนั้นจึงเปลี่ยนการใช้ไปตามส่วนต่าง ๆ แล้ว