



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร ๐๒๖๒๘ ๕๒๔๐-๕๙ ต่อ ๒๒๒๐

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๖๐๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕


เรื่อง รายงานผลการใช้ไฟฟ้า(มิเตอร์ย่อย) และ ข้อมูลการใช้พลังงานส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง

ตามที่กรมฯได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไว้ ร้อยละ ๑๕ ของปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น

ในการนี้จึงขอรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนกลาง โดยสรุปข้อมูลจากการใช้ไฟฟ้าตามมิเตอร์ย่อย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ เพื่อให้ทุกสำนักฯ สามารถประเมินผล และวางแผนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสำนักฯได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๒๒๐ และ ๒๒๒๕ ท่านสามารถเปิดดูรายงานการใช้ไฟฟ้า (มิเตอร์ย่อย) รายเดือน ได้ที่ <http://Finance.cad.go.th> หัวข้อ มาตรการประหยัดพลังงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ผลการใช้ไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2555 เทียบเป้าหมายตามแผนฯ ปี 55 ต้องลด 15.00%

ลำดับ ที่	หน่วยงาน			เลขมิเตอร์				จำนวน ใช้ได้/เดือน (บุคลากร ในสำนัก/ กลุ่มX72.02)	จำนวนใช้จริง (หน่วย)					
				สิ้น เม.ษ. 55 (2 /05/55)	สิ้น พ.ค.55 (28 /05/55)	สิ้น มิ.ย.55 (29 /06/55)	สิ้น ก.ค. 55 (29 /07/55)		พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	
1	อาคาร 1		ตึกที่ทำการอธิบดี											
2	อาคาร 2	ชั้น 1	กลุ่มสารบรรณ,กลุ่มนิติการ,กลุ่มประสานราชการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	8360	10426	12893	15369	2232.60	2066	2467	2476			
3	อาคาร 2	ชั้น 1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	75455	76208	77007	78144	0.00	0	0	0			
4	อาคาร 2	ชั้น 2	กลุ่มบริหารงานคลัง (รวมห้องประชุมฯ,รถส)	36940	37982	39648	41478	1944.52	1042	1666	1830			
5	อาคาร 2	ชั้น 2	ห้องประชุม 202	88703	89187	89853	90887	0.00	0	0	0			
6		รอยต่ออาคาร 2 และอาคาร 4	ห้องพนักงานอัดสำเนา กลุ่มสารบรรณ ชั้น 2	36046	36326	36562	36921	216.06	280	236	359			
7	อาคาร 2	ชั้น 3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	6810	8513	10694	12934	7562.05	1703	2181	2240			
8	อาคาร 2	ชั้น 3	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	32809	35702	39246	42105	1944.53	2893	3544	2859			
9	อาคาร 2	ชั้น 4	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ	49576	52382	55592	58488	4753.29	2806	3210	2896			
10	อาคาร 2	ชั้น 4	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี	84112	84796	85795	86636	1008.27	684	999	841			
11	อาคาร 3	ชั้น 1	ส่วนประชาสัมพันธ์ (รวมห้องสมุด)	75963	77724	79484	80960	720.20	1761	1760	1476			
12	อาคาร 3	ชั้น 2	ห้องผู้บริหารกรมฯ(ผู้เชี่ยวชาญ)	68340	69181	70074	70839	432.12	841	893	765			
13	อาคาร 3	ชั้น 3	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี	83602	85680	88012	90083	2664.72	2078	2332	2071			
14	อาคาร 3	ชั้น 4	สำนักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ	43581	44885	46791	48417	1296.35	1304	1906	1626			
15	อาคาร 4	ชั้น 2	กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ห้องประชุม 402	91381	92526	93803	94921	1368.37	1145	1277	1118			
16	อาคาร 4	ชั้น 3	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	43766	51751	61127	69406	2520.68	7985	9376	8279			

ลำดับ ที่	หน่วยงาน			เลขมิเตอร์				จำนวน ใช้ได้/เดือน (บุคลากร ในสำนัก/ กลุ่มX72.02)	จำนวนใช้จริง (หน่วย)				
				สิ้น เม.ธ .55	สิ้น พ.ค.55	สิ้น มิ.ธ.55	สิ้น ก.ค. 55		พ.ค.55	มิ.ธ.55	ก.ค.55	ต.ค. 55	ก.ธ 55
				(2 /05/55)	(28 /05/55)	(29 /06/55)	(29 /06/55)						
17	อาคาร 4	ชั้น 4	ห้องประชุมฝึกอบรม	80472	83007	86601	90144	0.00	0	0	0		
18	อาคาร 4	ชั้น 1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	15721	15973	16189	16484	360.10	252	216	295		
19	อาคาร 4	ชั้น 1	อาคารสถานที่และยานพาหนะ	36613	37097	37597	38045	1296.35	484	500	448		
รวม								30320.21	27324.00	32563.00	29579.00		

หมายเหตุ

1. จำนวนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้ต่อเดือน = จำนวนบุคลากรในแต่ละสำนัก/กลุ่ม X จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ได้โดยเฉลี่ย ต่อ บุคลากร 1 คน

2. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ได้โดยเฉลี่ย ต่อ บุคลากร 1 คน =
$$\frac{\text{ปริมาณใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง ณ เดือนฐาน}}{\text{จำนวนบุคลากรทั้งหมดในส่วนกลาง}}$$

ปริมาณที่ใช้ได้ต่อเดือน ณ เดือนฐาน	30,320.21	หน่วย (kWh)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ณ 31มี.ค 55 จากดัชนีการใช้พลังงานใน www.e-report.energy.go.th	421	ราย
* บุคลากร 1 ราย ใช้ไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย	<u>72.02</u>	หน่วย (kWh)/เดือน

■ สถานะปกติ
■ สถานะใช้เกิน

3. ห้องประชุมต่าง ๆ ได้กำหนดจำนวนที่ใช้ไฟฟ้าได้ต่อเดือน เป็น ศูนย์ เนื่องจากเป็นการใช้งานร่วมกัน ดังนั้นจึงเปลี่ยนการใช้ไปตามส่วนต่าง ๆ แล้ว